

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11^{ης} /2014 τακτικής συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης

Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις 25-11-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μμ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ.πρωτ.: 39/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν.3852/2010 η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες :

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1)Κυρίου Κυριάκος
- 2)Κούσιογλου Θεοδοσία
- 3)Τσιρτσιμάλης Κωνσταντίνος
- 4) Τζωρτζίου Ανέστης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1)Αθανασιάδου Μαρία

η οποία δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

Αριθ. Απόφ: 33 /2014

ΘΕΜΑ: Πρόταση για «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα παρακάτω:

Μία από τις αρμοδιότητες του συμβουλίου της ΔΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 παρ. 2 περ.στ' του Ν.3852/2010 είναι να εκφράζει γνώμες και να διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, σχετικά με την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί.

Το δίκτυο ύδρευσης της δημοτικής κοινότητας Προσοτσάνης είναι πολύ παλιό, το 50 % περίπου αυτού αποτελείται από αμυαντοσωλήνα και αυτό έχει τις παρακάτω συνέπειες:

- προξενούνται υπόγειες βλάβες στο δίκτυο και υπάρχει **σημαντική απώλεια νερού** κάτω από το έδαφος χωρίς να μπορούν να εντοπισθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου
- τα περισσότερα υδρόμετρα είναι τοποθετημένα μέσα στις αυλές των σπιτιών και σε

ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν κρυφές παροχές από τις οποίες το νερό που καταναλώνεται δεν καταγράφεται στα υδρόμετρα

- προξενούνται βλάβες σχεδόν **καθημερινά και να γίνεται διακοπή του νερού** όχι μόνο στο τμήμα του υδρευτικού δικτύου όπου υπάρχει η βλάβη αλλά σ' όλη σχεδόν την κωμόπολη,
- μετά από κάθε επισκευή του δικτύου **μεταφέρεται, σε κάποιες περιπτώσεις, μαζί με το νερό στις βρύσες των καταναλωτών και χώμα**
- ορισμένοι αγωγοί περνούν μέσα από ιδιωτικά οικόπεδα και σπίτια
- τέλος, επειδή τα αντλιοστάσια λειτουργούν και στέλνουν νερό στο δίκτυο το οποίο είτε χάνεται στο υπέδαφος από τις διαρροές, είτε παίρνεται λαθραία από καταναλωτές, παρουσιάζεται **μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στα αντλιοστάσια**, την οποία επιβαρύνονται οι δημότες- καταναλωτές αφού το τέλος ύδρευσης **είναι ανταποδοτικό**.

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνει ο Πρόεδρος την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της ΔΚ Προσοτσάνης.

Τα μέλη αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και είδαν τις σχετικές διατάξεις

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση όπου όλοι συμφώνησαν με τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας

Παραπέμπει την παρούσα απόφαση **στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 33/2014

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η Γραμματέας
υπογραφή

Τα Μέλη
υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της ΔΚ**

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ